MITSUBISHI ELECTRIC

技术简讯

FA-CN-0492-A

基于Q大型输入输出模块继电器变更而修改手册记载内容的通知

■出版年月

2026年10月

■相关机型

QY11AL、QY13L

感谢您继续支持三菱电机MELSEC-Q系列可编程控制器。

Q大型输入输出模块中使用的含镉继电器即将停产，因此将含镉继电器变更为无镉继电器。基于此变更，对随附手册及用户手册中的记载内容进行修改。

此外，产品的一般规格、性能规格、功能及外形尺寸不会因此次变更而变化。





1 对象机型

品名	型号
Q大型输入输出模块	QY11AL、QY13L

2 变更内容

变更随附手册的记载内容及用户手册中的继电器寿命图。随附手册仅采用中文标记，有害物质表也以中文进行记载。

变更点

项目	变更前	变更后
随附手册(有害物质表)		 镉(Cd)的项目从“×(含有)”变更为“○(不含有)”。 手册编号从BCN-P5999-0703变更为BCN-P5999-0700。
用户手册(继电器寿命图)		 作为继电器寿命(触点开关寿命)的参考数据，在现有图表的基础上追加新的“无镉产品”的图表。

关于新旧的辨别方法

关于应参照用户手册所记载的两个图表中的哪一个图表，请参照随附手册。镉(Cd)项目为“×”时，请参照变更前的图表，为“○”时请参照变更后的图表。

3 变更时期

从2027年2月开始，变更前(含镉)的产品清零后即依次进行变更。

此外，根据产品库存及流通情况，可能会同时存在变更前后的产品。敬请谅解。

修订记录

版本号	修订年月	修订内容
A	2026年10月	第一版

商标

The company names, system names, and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.
In some cases, trademark symbols such as ‘™’ or ‘®’ are not specified in this technical bulletin.